“D SINIFI AKARYAKITIN” NAKLİYESİ, İTHALİ, DEPOLANMASININ DÜZENLENMESİ, MUHAFAZA EDİLMESİ, SATIŞI VE GAZ TÜPLERİNİN DENETLENMESİ TÜZÜĞÜ

[(18.2.2011 – R.G. 31 – EK III – A.E. 96 Sayılı Tüzüğün), (27.12.2011 – R.G. 220 – EK III – A.E. 676), (25.12.2012 – R.G. 213 – EK III – A.E. 695), (26.12.2013 – R.G. 208 – EK III – A.E. 672) ve (24.12.2014 – R.G. 254 – EK III – A.E. 761) Sayılı Tüzüklerle Birleştirilmiş Şekli]

AKARYAKIT (DEPOLAMA, NAKLİYE VE SATIŞ) YASASI

(33/1977, 56/1988 ve 45/1995 Sayılı Yasalar)

Madde 9 (1) (d) (g) (ı) (i) ve (j) Altında Yapılan Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Değiştirilmiş şekliyle Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve Satış) Yasasının 9’uncu maddesinin (1). fıkrasının kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:

Kısa İsim

1. Bu Tüzük, “D Sınıfı Akaryakıtın” Nakliyesi, İthali, Depolanmasının Düzenlenmesi, Muhafaza Edilmesi, Satışı ve Gaz Tüplerinin Denetlenmesi Tüzüğü olarak isimlendirilir.

Tefsir

2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;

“Bakanlık”	Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Enerji İşlerinden Sorumlu Bakanlığını anlatır.
“Bakan”	Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Enerji İşlerinden Sorumlu Bakanını anlatır.
“Bayilik”	Karşılıklı yükümlülüklerin bir sözleşmeye bağlanarak, Dağıtım Şirketi tarafından gerçek ve tüzel kişilere LPG’nin kullanıcılara dağıtım yetkisi verilmesi işlemini anlatır.
“Dağıtım Şirketi”	“D Sınıfı Akaryakıt (LPG)” depolama, taşıma ve satış izni olan, çalıştırma izni alınmış en az bir tüp dolum tesisi olan, en az 250 Ton LPG stoklama kapasitesi ve 100,000 adet 10kg’lık gaz tüpü olan, kazalarda faaliyet gösterecek şekilde bayilik teşkilatı kuran ve bunlarla sözleşme yapmış olan ve ayrıca yeterli kapasitede dökme LPG’yi taşımak için standartlara uygun taşıma ruhsatı alınmış tankere sahip veya tasarruf yetkisini elinde bulunduran Şirketi anlatır.
“Dökme LPG”	Dağıtım Şirketi tarafından bir sözleşme tahtında kullanıcıların tüketim mahallindeki tanklarına teknik düzenlemelere uygun özel nakliye araçlarıyla LPG ikmalini anlatır.

Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net
Tel: 227 17 01

	“Dolum Tesisi”	Sadece kendi tescilli markası ve amblemini taşıyan ve teknik düzenlemelere uygun gaz tüplerine veya sözleşme ile diğer bir dağıtıcının tescilli markası ve amblemini taşıyan ve teknik düzenlemelere uygun gaz tüplerine, dökme LPG’nin taşıma araçlarına doldurulduğu, boşaltıldığı, depolandığı ve teknik düzenlemelere göre kurulan ve çalışan bir Dağıtım Şirketine ait tesisi anlatır.
	“İthalatçı Şirket”	“D Sınıfı Akaryakıt” (LPG) ithal etme, depolama ve satış iznine sahip, Dağıtım Şirketlerine satış yapan Şirketi anlatır.
	“D Sınıfı Akaryakıt LPG”	33/1977 sayılı Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve Satış) Yasasının 3. maddesinin (D) bendinde tarif edilen akaryakıt türünü anlatır.
	“Gaz Tüpü”	LPG’nin basınç altında doldurulmasına, taşınmasına ve tüketimi sırasında depo olarak kullanılmasına yarayan silindirik biçimli basınçlı kabı anlatır.
	“İzin Makamı”	İlgili Bölgenin Kaymakamını anlatır.
	“LPG”	33/1977 sayılı Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve Satış) Yasasının 3. maddesinin (D) bendinde “D Sınıfı Akaryakıt” olarak tarif edilen, petrol ve doğalgazdan elde edilerek basınç altında sıvılaştırılan propan, bütan veya bunların karışımı olan Likid Petrol Gazını anlatır.
	“Standart”	TSE (Türk Standartları Enstitüsü) ve/veya ASTM (Amerika Society For Testing and Materials) ve/veya EN Avrupa Standartları ve/veya Yetkilinin konusuna göre öngöreceği uluslararası nitelikteki Standartları anlatır.
	“Tüplü LPG Bayii”	Sadece sözleşmeli olduğu Dağıtım Şirketinin tescilli markası ve amblemini taşıyan ve teknik düzenlemelere uygun gaz tüplerini işyerinde bulunduran ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi anlatır.
	“Taşıma”	LPG’nin teknik düzenlemelere uygun taşıma araçları ile yapılan tüm nakil faaliyetlerini anlatır.
	“Taşıyıcı”	Taşıma faaliyeti yapan gerçek ve tüzel kişileri anlatır.
	“Yetkili”	Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve Satış) Yasası ve bu Yasa altında yapılan Tüzük, Yönetmelik ve Emirnamelerin öngördüğü yetkilileri anlatır.

Amaç

3. Bu Tüzüğün amacı, toplumumuzun gereksinim duyduğu ve kolay tutuşabilen bir Akaryakıt türü olan sıvı gaz (LPG)’nin izin koşullarını saptamak, nakliyesini, depolanmasını, muhafaza edilmesini, satışını ve gaz tüplerinin denetlenmesini düzenlemektir.

Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net
Tel: 227 17 01

Nakliye

4. (1) (A) LPG'nin dökme olarak taşınmasında kullanılan araçların ön, arka ve iki yanına okunabilecek büyüklükte, beyaz zemin üzerine kırmızı veya kırmızı zemin üzerine beyaz, TEHLİKELİ MADDE ibaresi yazılmalıdır.

(B) LPG'nin tüplerde taşınmasında kullanılan kamyon ve kamyonetlerin ön ve arkasına okunabilecek büyüklükte, beyaz zemin üzerine kırmızı veya kırmızı zemin üzerine beyaz, TEHLİKELİ MADDE ibaresi yazılmalıdır.

(C) Kamyonların dört bir yanına kamyonetlerin iki yanına asgari 15 cm genişliğinde 20 cm uzunluğunda kırmızı bayrak asılmalıdır.

(2) (A) Dökme LPG taşıyan tankerlerde asgari iki adet 6 kg'lık ve birbirine çapraz vaziyette konulmuş kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü bulunmalıdır.

(B) Gaz tüpü taşıyan kamyonlarda asgari iki adet 6 kg'lık ve birbirine çapraz vaziyette konulmuş kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü bulunmalıdır.

(C) Gaz tüpü taşıyan kamyonetlerde asgari bir adet 6 Kg'lık kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü bulunmalıdır.

(3) LPG'nin gaz tüpleri içerisinde yapılan nakliyesinde taşıyıcı araçtan gaz tüplerinin düşmemesi için gerekli emniyet önlemlerinin alınması zorunludur.

(4) LPG'nin gaz tüpleri içerisinde yapılan nakliyesinde gaz kaçıran gaz tüpü tespit edildiği takdirde, gaz tüpü meskun yerlerden en az 50 metre uzaklaştırılarak boşaltılır.

(5) (A) D Sınıfı Akaryakıt (LPG) taşıyan araçların arıza yapması halinde, arıza yapan araçlar meskun yerlerde bırakılamaz.

(B) D Sınıfı Akaryakıt (LPG) taşıyan araçlar hiçbir şekilde servis yapma dışında meskun yerlerde park edemez.

(C) D Sınıfı Akaryakıt (LPG) dolu araçlar hiçbir şekilde kapalı tamir yerlerine ve garajlara giremezler.

(D) D Sınıfı Akaryakıt (LPG) taşıyan araçlar, ana yollardan, cami, okul,hastane gibi halkın toplu olarak bulunabileceği yerlerden ve çıplak ateş olasılığı olan yerlerden en az 15 metre uzakta park edilecektir.

(6) Gaz tüpleri dik konumda kullanılmalıdır. Gaz tüplerinin valfleri (tüp içerisindeki LPG'nin gaz fazıyla doğrudan temas halinde olarak) LPG sıvı fazı seviyesinden yukarıda olacak konumda (yana yatırılmış veya baş aşağı durumda olmaksızın) kullanılmalıdır.

(7) Dökme LPG taşıyan tanker halindeki araçlar, ateşli tamire gireceğinde tankını su ile doldurmalıdır.

(8) (A) Dökme LPG taşıyan araçların ADR belgesi yoksa ekzosları ön tekerlek ile arka tekerlek arasında aracın altına doğru yerleştirilmeli ve ekzos ucu yere doğru eğimli olmalıdır.

Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net
Tel: 227 17 01

(B) Dökme LPG araçlarının Ekzos çıkışları tank, tank ekleri, şasi ve tampon gibi parçaların karşısına gelmemelidir.

(C) Dökme LPG taşıyan araçların hız kontrolünün daha etkin yapılabilmesi için araçlara takometre takılmalıdır.

(9) (A) Dökme LPG taşıyan tankerlerin LPG giriş ve çıkışlarında kumanda edilebilen ve çabuk kapanan birer adet kapama valfı bulunmalıdır.

(B) Dökme LPG taşıyan araç sürücülerinde en az beş (5) yıllık ağır vasıta sürüş ehliyetine sahip olma şartları aranacaktır.

(C) Dökme LPG taşıyan tanker ithalinde, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması gereği olan "ADR" belgesi aranacaktır.

Gaz Tüpü Üzerinde bulunacak işaretler

5. (1) Gaz tüplerinin üzerinde, kulpunda veya valf mufu üzerinde aşağıda belirtilen işaretler çıkmayacak bir şekilde kabartma veya kazıma olarak bulunmalıdır.

(A) İmalatçının markası, tüp sahibinin ismi veya rumuzu,

(B) İmalat tarihi,

(C) Tüpün darası,

(D) Tüpün hacmi,

(E) İçine konulacak gaz miktarı (kg),

(F) Seri numarası,

(G) Bu tüzüğün yürürlüğe girmesi ile birlikte, ithal edilecek hiç kullanılmamış yeni gaz tüplerinde Avrupa dolaşım standardı "II" işareti aranacaktır.

(2) Gaz tüplerinin valfleri bir çember ile dış tesirlere karşı muhafaza edilmiş olacaktır.

Gaz Tüpü Renk Tescili

6. Dağıtım Şirketleri, tüplerinin kolaylıkla ayırt edilebilmesi için kullanımdaki gaz tüplerini Bakanlığa tescil ettirdikleri renk veya renklerde boyamakla yükümlüdür.

Gaz tüpü ithalinde aranacak hususlar

7. Yetkililerin iznine tabi olarak KKTC'ye ithal edilecek Gaz Tüplerinin yeni olması, Standardlara uygun veya Yetkilinin belirleyeceği muadil standartlarda olması, ayrıca "mutfak gazı tüpü" olarak da bilinen gaz tüpü valflerinin halen KKTC'de kullanılmakta olan Jumbo tipi Ø 35 mm. girişli otomatik LPG regülatörlerine uygun, emniyet valfı 26-30 bara ayarlı ve parçalarının paslanmaz çelik, bronz gibi malzemelerden imal edilmiş olması zorunludur.

Gaz Tüpü Bakım ve Testleri

8. (1) (A) Gaz tüpleri imal tarihinden itibaren 10 yıl sonra hidrostatik basınç testine tabi tutulacaktır.

(B) Gaz tüpleri, her beş senede bir gözle muayeneye tabi tutulacak ve ilk 10 seneyi müteakiben her 10 senede bir de yukarıdaki 1'nci fıkrada belirtilen teste tabi tutulacaktır.

Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net
Tel: 227 17 01

(C) Hidrostatik basınç test tarihleri gaz tüpleri üzerine sene esasına ve kazıma usulüne göre yazılacaktır.

(2) (A) Hidrostatik basınç testi ve bu gibi testler yetkililerin gözetiminde yapılır ve Bakanlıkça belirlenen günün koşullarına uygun bir miktar kontrol ve onay bedeli olarak ilgili müesseseden tahsil edilir.

(B) Yapılacak test, tamir ve tadilatlar yetkililerce tatminkar bulunmalıdır. Yetkililerin talebi halinde, öngördükleri şekil ve sürelerde test ile tadilatlar tekrar edilir.

(C) Yeniden kullanılması sakıncalı bulunan gaz tüpleri, Yetkili nezdinde bir daha dolum amaçlı kullanılamayacak şekilde imha edilirler.

(3) Dolum tesislerinde amacına uygun olarak tavlama fırını, hidrostatik test ünitesi, shot blasting (temizleme makinesi) çinko metalize kaplama ünitesi ve boya işlemleri gibi bakım onarım ve kontrol donanımı ile Dara Kontrol düzeneği, Gaz Dedektörü ve Yangın Alarmı bulundurulması zorunludur.

Gaz Tüpü Dolum

9. (1) Dolumu yapılan her gaz tüpü, uygun bir şekilde mühürlenir. Mühürsüz gaz tüpleri, kullanılmış olarak addolunur.

(2) Gaz tüpleri ağırlık esasına göre bu işe mahsus teraziler üzerinde doldurulur. Dolum esnasında gaz kaçakları asgariye indirilmelidir.

(3) (A) LPG doldurulan gaz tüplerinin valf çıkışları ve diş dipleri sabun köpüğü ile veya başka bir muteber usulle kaçak kontrolüne tabi tutulmalıdır.

(B) Kontrol sonucu gaz kaçağı yaptığı tesbit edilen gaz tüpü derhal boşaltılarak bakıma alınır.

(C) Gaz kaçağı olduğu tesbit edilen gaz tüpleri satışa çıkarılamaz.

(D) Dış müşahade ile yetkililerce belirlenen görünümü havi olmayan gaz tüplerine dolum yapılamaz.

(4) LPG doldurulan gaz tüplerinden zaman zaman numune alınarak tartı kontrolüne tabi tutulur. 10 kg'lık gaz tüplerinin doldurma toleransı fazla veya eksik (+/-) 300 gramı, 25 kg'dan fazla gaz tüplerin doldurma toleransı fazla veya eksik (+/-) 500 gramı aşamaz.

(5) (A) Dolum tesislerinde depolama tanklarını ve dolu gaz tüplerini tehlike anında soğutmak veya yangınla mücadele için su deposu ve tazyikli su tesisi bulundurulmalıdır. Bu gibi tesislerde sözkonusu tanklara ve gaz tüplerine muhtelif istikametlerden su sıkabilmek için en az 4 adet hidrant, tankların üstüne ve dolum sündürmesine yağmurlama sistemi yapılmalıdır.

(B) Hidrantların çıkışları itfaiye teşkilatı bağlantılarına uygun olmalıdır.

(6) Görevliler ve/veya yetkililer dışında hiç kimse dolum ve dolumla ilgili işlem yapamaz, dolum mahalline 8 metreden fazla yaklaşamaz ve yaklaştırılamaz.

Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net
Tel: 227 17 01

(7) Dolum tesislerine ilgisi olmayan kişilerin girmesini önleyecek şekilde tesislerin etrafı tel veya duvar ile çevrilecek, ateşle yaklaşılmaması için gerekli ikaz levhaları konulacaktır.

(8) Dolum tesislerinde, stok tanklarına, dolum yerine ve tanker doldurma boşaltma mahaline 15 metre mesafe içinde bulunan her türlü elektrik armatürü ve motorları Ex-proof olacaktır.
Bu gibi tesislerde dolum mahalline 8 metreden az bir mesafeye yanaşacak vasıtaların ekzos çıkışlarına alev tutucu koymak zorunludur.

Gaz Tüpü Depolama

10. (1) (A) D Sınıfı Akaryakıt (LPG)'nin gaz tüplerinde ve bina içinde yapılacak olan depolanmasında, gaz tüpleri yer seviyesi üzerinde depolanacak ve depo binasının toplam duvar yüzeylerinin 1/10'u kadar camlı pencere bulunacaktır. Gaz tüpleri giriş, çıkış yerlerine, merdiven altlarına ve bodrum girişlerine konamaz ve bu gibi yerler ısıtılamaz.

(B) Depo binasının içinde gaz tüpleri üst üste istiflenecekse, binanın tabanında ve tavanında hava ceryanını sağlayacak belli miktarda açıklıklar bulunmalıdır.

(C) Bu gibi kapalı depolarda elektrik armatürleri Ex-proof olmalıdır.

(2) Özel bina veya odalarda azami 10,000 Kg. LPG (1000 adet 10 Kg.'lık gaz tüpü) depolanabilir. Ancak bu gibi yerler Kamuya açık binaların arsa sınırından asgari 15 metre uzaklıkta olmalıdır.

(3) Bina dışında satış için bekletilen gaz tüplerinin depolandığı mahallin emniyet mesafeleri, Ek- Çizelge 1'e uygun olmalıdır.

(4) (A) Gaz tüplerinin bulunduğu alan, tel, çit veya duvarla çevrili olmalı ve görevliler dışında kimse girmemeli ve girmeleri de önlenmelidir.

(B) Doğal çevre kotunun altında ve zemininden havalandırılmayan mahallerde LPG depolanamaz ve muhafaza edilemez.

(C) Gaz tüplerin bulunduğu yerde sigara içilmeyecek, çıplak ateş bulundurulmayacaktır. Gaz tüpleri, kuyu, bodrum girişi gibi yerlerden en az 2 metre uzakta bulundurulacaktır.

(D) Kamu kuruluşları, okullar ve halkın toplu olarak bir arada bulunduğu yer ve mekanlarda (Restoran, Oteller v.b) kullanımdaki kadar yedek tüp bulundurulabilir.

Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net
Tel: 227 17 01

Ek – Çizelge 1

LPG Miktarı Kg.	En Az Mesafe, m.	
	1) Bina veya Bina Gruplarına 2) Komşu arsa Sınırına	3) Cadde veya Kaldırımlara 4) Okul, Cami, Hastane, Spor Sahaları ve Kamuya açık diğer yerlere
1250'den az	0	3
1250 – 2700	3	6
2700'den fazla	8.5	8.5

Standartlara uygun taşıtlar üzerinde satışa arzedilen LPG miktarı, Ek-Çizelge 1'de öngörülen miktarlara dahil değildir.

Gaz Tüpü Depolama Ve Satış

11. (1) LPG ithal eden Şirketler en az 1000 (Bin) Ton LPG, Dolum tesisleri ise en az 250 (İkiyüzelli) Ton LPG stoklama kapasitesine sahip olmalıdır. Bu gibi İthalatcı Şirketler ve Dolum Tesislerinin 24 saat süreyle güvenliğinden işletme sahipleri sorumlu olup, gerekli emniyet tedbirlerini almakla de yükümlüdürler.

(2) Ana Bayilerde gaz tüplerinin depolanacağı yer Madde 10'daki kurallara tabi olacaktır. Bu gibi yerlerde asgari 2 adet ağır maksatlı amyant battaniye ve/veya amyant perde ile birlikte asgari 2 adet 10 Kg'lık Kuru Kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı veya 1 adet 10 Kg.lık Kuru Kimyevi tozlu ve 1 adet 6 Kg.'lık CO_2 Yangın Söndürme Cihazı ve bu cihazları kullanabilecek personel bulunmalıdır.

(3) (A) Perakende satış yapan Bayilerin (Bakkal ve benzeri başka eşyalar da satan satış yerleri) satış için depolayabileceği azami gaz tüpü sayısı 40 adet (400 Kg.)'dir.

(B) Perakende satış yapan Bayilerde Gaz tüpleri mutlak surette açık havada depolanacak ve gaz tüplerin bulunduğu yerde sigara içilmeyecek, çıplak ateş bulundurulmayacaktır. Gaz tüpleri, kuyu, bodrum girişi gibi yerlerden en az 2 metre uzakta bulundurulmayacaktır.

Tüplü LPG Bayileri

12. (1) Tüplü LPG Bayileri perakende satış yerlerinde birden fazla bayilik sözleşmesi yapabilir. Ancak sözleşme yaptığı Dağıtım Şirketinin gaz tüplerini dolaşımdan alıkoyamaz.

(2) Bayileri dışında, Gaz tüplerini, şahsi ihtiyaç (çalışır durumdaki her gaz cihazı için azami iki adet 10 Kg.lık tüp gaz bulundurulur) haricinde hiçbir kişi veya kurum hiçbir mahalde bulunduramaz, hurda, takas ve satışa konu edemez.

(3) Tüplü LPG Bayileri, perakende satış yerlerinde, yayaların geçidini aksatacak şekilde kaldırımlarda gaz tüpü bulunduramaz.

(4) Taşıma izni alan Tüplü LPG Bayileri sadece bir Dağıtım Şirketinin tescilli markası ve amblemini taşıyan boş veya dolu gaz tüplerini taşıyabilir, ancak bu tüpleri dolaşımdan alıkoyamaz.

Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net
Tel: 227 17 01

(5) Tüplü LPG Bayileri, gaz tüplerini bayii oldukları Dağıtım Şirketinden ve/veya Dağıtım Şirketinin izin verdiği bayiden temin eder, hiçbir şekilde LPG dolum işlemi yapamaz ve işyerlerinde, nakil vasıtalarında, depolarında LPG dolumu sağlayan araç bulunduramazlar.

(6) Tüplü LPG Bayileri, bağlı bulundukları Dağıtım Şirketinin yazılı izni olmadan bağlı bulundukları Dağıtım Şirketinin bayilerine ve diğer Dağıtım Şirketlerinin bayilerine tüplü LPG satışı yapamaz.

(7) Tüplü LPG Bayileri bayilik sözleşmesini sona erdirmek isterse, bayilik sözleşmesinden üç ay önce yazılı olarak Dağıtım Şirketine bildirir. Dağıtım Şirketi bayinin ikmal ihtiyacını süre bitimine kadar karşılar. Bayi dağıtım şirketi işaretlerini sözleşme bitiminde kaldırır.

(8) Taşıyıcı Bayiler nakil vasıtalarında boş ve dolu tüplerin dışında başka herhangi bir madde dağıtımı yapamazlar.

Dökme LPG Tankları

13. (1) Yer üstü LPG Tankları bina içine veya açıkta çevre zemin kotunun altında bir çukura konamaz.

(2) Dökme LPG'nin depolama izninde öngörülen depo sayısı, kapasitesi veya herhangi bir izinli depo izinsiz değiştirilemez.

(3) Dökme LPG tankı üzerinde Dağıtım Şirketinin amblemi olmalıdır.

(4) Dökme LPG ihtiva edecek tank üzerinde gaz fazı ile temasta olan ve tankın hacmi ile mütenasip asgari bir adet emniyet subabı olacaktır. Bu valfın açılma taziği tankın çalışma basıncının %120'si kadar olmalıdır.

(5) Dökme LPG ihtiava eden tank üzerinde içindeki gaz seviyesini gösteren seviye göstergesi, termometre ve manometre de bulunmalıdır.

(6) LPG Tankları Ek- Çizelge 2'deki emniyet mesafeleri dikkate alınarak yerleştirilir.

Dökme LPG kullanıcıları

14. (1) Dökme LPG kullanıcıları, Dağıtım Şirketinin bilgisi dışında dökme LPG sistemine başkalarının müdahale etmesine izin vermemelidir.

(2) Dökme LPG kullanıcıları, Konut veya Tesis için aldıkları LPG'yi amacı dışında kullanamaz.

(3) Dökme LPG kullanıcıları, LPG kullanımında kendi ve üçüncü şahısların emniyeti için Bakanlığın ve İtfaiye Müdürlüğünün ön gördüğü tedbirleri almalıdır.

(4) Dökme LPG kullanıcıları, tank mahallinde 1 adet 6 Kg'lık kuru kimyevi tozlu veya 1 adet 6 Kg'lık CO_2 içerikli yangın söndürücü bulundurmalıdır.

Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net
Tel: 227 17 01

Dökme LPG tesisatı yapanlar

15. (1) Dökme LPG tesisatı yapan kişilerin, deneyimli ve eğitimli olmaları gerekmektedir.

(2) Bakanlığın kabul edeceği bir kurum veya kuruluş tarafından LPG sistemi, plan, kurulum, kontrol ve teslimi konularında verilecek eğitime sahip olmaları gerekmektedir.

(3) LPG kombileri standarta uygun olmalı, kapalı alanda monte edilecek ise gaz dedektörü ve gaz kesme valfi kullanılmalıdır. Ayrıca doğal havalandırma sirkülasyonu sağlanmalıdır.

(4) LPG tesisatlarında mutlaka aşırı akım gaz kesme vanası kullanılmalıdır.

(5) Çevre zemin kotu altındaki bodrumlarda, LPG tankı bulundurulamaz, LPG kullanan kazan dairesi kurulamaz.

Ek – Çizelge 2

Tank Su Kapasitesi m.küp	Komşu arsa sınırına, bina ve bina gruplarına olan mesafe		Tanklar arası mesafe (metre)
	Örtülü veya Yeraltı Tankları (metre) (d)	Yerüstü Tankları (metre)	
0,00 -- 0.50 (a)	3	3 (b)	0
0.51 -- 3.00	3	3	1
3.10 -- 10,00	5	7,5 (c)	1
10.10 -- 50.00	7,5	10	1
50.10 -- 120.00	10	15	1.5
120.10 -- 250.00	15	25	Birbirine komşu olan tankların çapları toplamının ¼'ü kadar
250.10 -- 600.00	15	25	
600.10 -- 1200.00	15	40	
1200.10 -- 5000.00	15	50	
5000.00 den büyük	15	80	

(a) Su kapasitesi 0.5 m³ den küçük tanklardan meydana gelen ve toplam su kapasitesi 2 m³'den dazla olan tank gruplarına, her bir tankın su kapasitesi yerine toplam su kapasitesi dikkate alınarak bu çizelgede verilen emniyet mesafesi uygulanmalıdır. Depolama alanlarında birden fazla tank grubu bulunduğu durumlarda, tank grupları arasındaki mesafe en az 7,5 m olmalıdır.

(b) 0,51 m³ den küçük tanklar komşu arsa sınırına tank boyunda duvar olması durumunda duvara 0 m mesafede muhafaza edilebilir.
Kendi bina tarafı düz ve duvar olması halinde duvara 0 m mesafede tank muhafaza edilebilir.
Tank konumlarına; kıvılcım kaynağı, ısı kaynağı, kuyu bodrum girişleri ve kapı girişleri en az 3 m'lik uzakta olmalıdır.
Kalabalık yaşam alanlarında tank muhafazaları için, Bakanlık ve İtfaiye Müdürlüğünün ön izni aranacaktır.

Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net
Tel: 227 17 01

(c) Bu mesafe, su kapasitesi 5 m³ veya daha az olan bir tank için 3 m'ye düşürülebilir. Bu tankın tek bir tank sayılabilmesi için su kapasitesi 0,5 m³'den büyük olan herhangi bir tanktan en az 7,5 m uzakta olması gerekir.

(d) Yeraltı tankları emniyet mesafeleri, emniyet valfı, doldurma ağzı veya sıvı seviye göstergesi blöfünden ölçülmelidir. Yeraltı tanklarında anot, katot ölçümleri düzenli olarak yapılmalıdır.

Dağıtım Şirketleri Genel

16. (1) Dolumu yapılan gaz tüpü tank ve her türlü kabın sorumluluğu ilgili Dolum Tesisine aittir.

(2) Mülkiyeti ve/veya kullanım hakkı bir Dağıtım Şirketine ait boş veya dolu gaz tüpü, tank ve her türlü kap başka bir Dağıtım Şirketine ait dolum tesisi tarafından doldurulamaz, kullanılamaz, bakım ve onarımı yapılamaz, alıkonulamaz. Ancak zorunluluk halinde tarafların müracaatı ve yetkililerin onayı ile yetkililerce belirlenen süre ve miktarda gaz tüplere dolum yapılabilir.

(3) Her türlü LPG kap (LPG tankı, tüpü vs.) ve aksamının ithali, izne tabidir. İthal edilecek LPG kap ve aksamı standartlara uygun ve yeni olmalıdır.

(4) Dağıtım Şirketleri ilk piyasa faaliyetlerine başlarken, en az 100,000 adet 10 Kg.'lık yeni gaz tüpü ithalini gerçekleştirmiş olmalıdır.

(5) Dağıtım Şirketleri İzin makamı tarafından LPG depolama izni olan yerlere LPG ikmali yapar.

Standart Kapsamı

17. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe, öngörülen standartlara uygunluk koşulu, sıvılaştırılmış Petrol gazları (LPG) ile iştigalin her alanını kapsar.

Depolama Satış Taşıma İzinleri ve Harçlar

18. (1) Dolum Tesisleri ve Ana Bayiler, Depolama, Taşıma ve Satış izni Ek "A" Bayiler, Depolama ve Satış izni Ek "B", Kendi maksatları için Depolama izni, Ek "C" ve Taşıma ve Satış izni, Ek "D" deki çizelgede görüldüğü şekilde izin makamı tarafından verilecektir.

(2) Depolama ve/veya Satış ve/veya Taşıma için alınacak harçlar bu tüzüğe Ek "E" cetvelinde gösterilmiştir.

Suç ve Cezalar

19. Bu Tüzükteki suçlara Yasadaki ilgili ceza hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırma

20. Bu Tüzük yürürlüğe girmesinden itibaren esas Tüzük olarak anılan 1980 "D Sınıfı Akaryakıtın " Nakliyesi, İthali, Depolanmasının Düzenlenmesi, Muhafaza Edilmesi, Gaz tüplerinin Denetlenmesi Tüzüğü ve onun altında yapılan değişiklik Tüzükleri" yürürlükten kaldırılır.

Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net
Tel: 227 17 01

13.6.1980
R.G.78
EK III
A.E.154
7.1.1987
R.G.1
EK III
A.E. 3
17.11.1989
R.G.113
EK III
A.E. 519
26.8.1994
R.G.99
EK III
A.E. 425
26.8.1994
R.G.99
EK III
A.E. 426
28.12.1995
R.G.162
EK III
A.E.860
29.1.1997
R.G.11
EK III
A.E.84

14.12.1998
R.G.136
EK III
A.E.745
16.12.1999
R.G.170
EK III
A.E.788
6.11.2000
R.G. 132
EK III
A.E. 749
15.2.2001
R.G. 18
EK III
A.E. 95
26.10.2001
R.G.111
EK III
A.E. 639
30.11.2001
R.G. 126
EK III
A.E. 748
24.12.2002
R.G.125
EK III
A.E. 759

30.11.2004
R.G.177
EK III
A.E. 674
14.12.2005
R.G.215
EK III
A.E. 748
22.12.2006
R.G.213
EK III
A.E. 710
4.12.2007
R.G.214
EK III
A.E. 857
3.12.2008
R.G. 212
EK III
A.E. 868
24.12.2008
R.G.222
EK III
A.E. 908
17.12.2009
R.G.212
EK III
A.E. 843
24.12.2010
R.G.215
EK III
A.E.778

Yürütme 21. Bu Tüzüğü Bakanlık yürütür.

Yürürlüğe giriş 22. Bu Tüzük Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

27.12.2011 – R.G. 220 – EK III – A.E. 676 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş Maddesi:

Yürürlüğe Giriş 3. Bu Tüzük, 1 Ocak, 2012 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.

25.12.2012 – R.G. 213 – EK III – A.E. 695 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş Maddesi:

Yürürlüğe Giriş 3. Bu Tüzük, 1 Ocak, 2013 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.

26.12.2013 – R.G. 208 – EK III – A.E. 672 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş Maddesi:

Yürürlüğe Giriş 3. Bu Tüzük, 1 Ocak, 2014 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.

24.12.2014 – R.G. 254 – EK III – A.E. 761 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş Maddesi:

Yürürlüğe Giriş 3. Bu Tüzük, 1 Ocak 2015 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.

Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net
Tel: 227 17 01

EK “A”

D SINIFI AKARYAKIT DEPOLAMA, TAŞIMA VE SATIŞ İZNİ
(33/1977 sayılı Akaryakıt (Depolama Nakliye ve Satış) Yasası
madde 9(1)(d), (g), (ı), (i) ve (j) tahtında düzenlenen “D” sınıfı Akaryakıtın,
Nakliyesi, İthali, Depolanmasının Düzenlenmesi, Muhafaza Edilmesi,
Satışı ve Gaz Tüplerinin Denetlenmesi Tüzüğünün 18(1) maddesi)

DOLUM TESİSLERİ VE ANA BAYİLER

Kaza ..... Seri No. .....

Dosya No: ..... Tarih .....

İsim : ..... Tel: .....

Adres :.....

A. Dolum Tesisleri ..... = ...TL.

B. (a) Tüp adedi ..... = ...TL.

c) Tank adedi/kg ..... = ...TL.

d) Araç adedi:..... = ...TL.

Ödenecek Toplam Harç = ...TL.

Makbuz No. F2 .....

Araç Plaka No:.....

.....

Varsa özel şartlar :

a) Depolama İzni için birden fazla Dağıtım şirketi ile sözleşme yapılabilir.
b) Taşıma izni için tek bir Dağıtım Şirketi ile sözleşme aranacaktır.

.....
.....
.....

Her yılın 31 Aralık tarihine kadar geçerli olup her yıl yenilenmelidir.

KAYMAKAM

Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net
Tel: 227 17 01

EK “B”

D SINIFI AKARYAKIT DEPOLAMA VE SATIŞ İZNİ

(33/1977 sayılı Akaryakıt (Depolama Nakliye ve Satış) Yasası
madde 9(1)(d), (g), (ı), (i) ve (j) tahtında düzenlenen “D” sınıfı Akaryakıtın,
Nakliyesi, İthali, Depolanmasının Düzenlenmesi, Muhafaza Edilmesi,
Satışı ve Gaz Tüplerinin Denetlenmesi Tüzüğünün 18(1) maddesi)

BAYİLER

Kaza ..... Seri No. .....

Tarih .....

Bayinin İsmi : .....

Bayinin Adresi :.....

Depolama ve Satış Mahali : .....

Tel.....

Tüplerde LPG .....Kg. = ... TL

.....Kg = ... TL

Ödenecek Toplam Harç = ... TL.

Makbuz No. F2 .....

Varsa özel şartlar :

a) Depolama İzni için birden fazla Dağıtım şirketi ile sözleşme yapılabilir.

.....
.....

Her yılın 31 Aralık tarihine kadar geçerli olup her yıl yenilenmelidir.

KAYMAKAM

Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net
Tel: 227 17 01

EK “C”

D SINIFI AKARYAKIT DEPOLAMA İZNİ

(33/1977 sayılı Akaryakıt (Depolama Nakliye ve Satış) Yasası
madde 9(1)(d), (g), (ı), (i) ve (j) tahtında düzenlenen “D” sınıfı Akaryakıtın,
Nakliyesi, İthali, Depolanmasının Düzenlenmesi, Muhafaza Edilmesi,
Satışı ve Gaz Tüplerinin Denetlenmesi Tüzüğünün 18(1) maddesi)

KENDİ MAKSATLARI İÇİN DEPOLAYAN

Kaza ..... Seri No. .....

Tarih .....

İsim : ..... Tel. .....

Adres :.....

İzin Başvurusu ; Tarih : .....Ref;.....

Tüplerde LPG .....Kg. = ... TL

Tank kapasitesi.....Kg = ... TL

Ödenecek Toplam Harç = ... TL.

Makbuz No. F2 .....

Varsa özel şartlar :

Başvuruda tank kurulumu gerçekleştiren Dağıtım Şirketi ile sözleşme yapıldığına dair yazılı belge aranacaktır.

.....

KAYMAKAM

Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net
Tel: 227 17 01

EK “D”

D SINIFI AKARYAKIT TAŞIMA İZNİ

(33/1977 sayılı Akaryakıt (Depolama Nakliye ve Satış) Yasası
madde 9(1)(d), (g), (ı), (i) ve (j) tahtında düzenlenen “D” sınıfı Akaryakıtın,
Nakliyesi, İthali, Depolanmasının Düzenlenmesi, Muhafaza Edilmesi,
Satışı ve Gaz Tüplerinin Denetlenmesi Tüzüğünün 18(1) maddesi)

TAŞIMA VE SATIŞ

Kaza ..... Seri No. .....

Tarih .....

İsim : .....

Adres :.....

Dağıtım Şirketi sözleşme No; ..... Tel:.....

Araç No: .....

a) Tüp Sayısı .....Kg. = ... TL

.....Kg = ... TL

Ödenecek Toplam Harç = ... TL.

Makbuz No. F2 .....

Varsa özel şartlar :

a) Taşıma izni için tek bir Dağıtım Şirketi ile sözleşme aranacaktır.

.....
.....
.....

Her yılın 31 Aralık tarihine kadar geçerli olup her yıl yenilenmelidir.

KAYMAKAM

Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net
Tel: 227 17 01

2.A.E.761 / 14

EK “E”

(33/1977 sayılı Akaryakıt (Depolama Nakliye ve Satış) Yasası
madde 9(1)(d), (g), (ı), (i) ve (j) tahtında düzenlenen “D” sınıfı Akaryakıtın,
Nakliyesi, İthali, Depolanmasının Düzenlenmesi, Muhafaza Edilmesi,
Satışı ve Gaz Tüplerinin Denetlenmesi Tüzüğünün 18 (2) maddesi)

I. HARÇLAR:

A. Depolama Harçları:

	TL
a) Satış yapmayıp kendi maksatları için kullananlara:	
1) İlk 400 Kg. veya 40 gaz Tüp için	35.-
2) Geriye kalan her 400 Kg. veya Gaz Tüp için	10.75
b) Satış maksadı için depolayanlara:	
1) İlk 200 Kg. veya 20 Gaz Tüp için	35.-
2) İlk 200 Kg. ile 400 Kg. veya 20 ile 40 Gaz Tüp arası beher 10 Kg. veya beher Gaz Tüp için	1.18
3) Geriye kalan her 100 Gaz Tüp için	1.98

B. Satış Harçları:

a) Ev içinde, meskenlerde satış için	35.-
b) Tali bayilerde satış için	46.-
c) Dolum tesisleri ve ana bayilerde satış için	93.50

C. Taşıma Harçları:

a) İlk 200 Kg. veya 20 Gaz Tüp için	35.-
b) İlk 200 Kg. ile 400 Kg. veya 20 ile 40 Gaz Tüp arası beher 10 Kg. veya beher Gaz Tüp için	1.18
c) Geriye kalan her 100 Gaz Tüp için	1.98

II. GENEL KURALLAR

A. Harçlar 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasındaki süre için geçerlidir ve bölünemez.
B. İzinler her yılın Aralık ayında belirlenen yıllık harç ödenerek yenilenir.
C. Aralık ayı içerisinde yenilenmeyen izinler Kamu Alacakları Tahsili Usulu Yasası tahdında tahsil edilir.
D. Müracaat formunda belirtilen bilgilerde olan değişiklikler, bir ay zarfında ilgili Kaymakamlıklara yükümlüler tarafından bildirilir.

Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net
Tel: 227 17 01